

# OKRESNÝ ÚRAD POLTÁR

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Železničná 2, 987 01 Poltár


Číslo spisu

OU-PT-OSZP-2020/000696-007

Poltár

25. 11. 2020

Obec Hrnčiarske Zalužany 980 12 Hrnčiarske Zalužany	
Dátum: 25. 11. 2020	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



## Rozhodnutie

Povolenie na uskutočnenie líniovej vodnej stavby "Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie na ul. Cintorínska".

### Popis konania / Účastníci konania

Konanie vo veci vydania stavebného povolenia.

Účastníci konania:

1. Obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany
2. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
3. Ing. Peter Nemeč, Komenského 293, 059 35 Batizovce
4. Všetkým ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou

### Výrok

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti obce Hrnčiarske Zalužany a po vykonaní správneho konania podľa zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),

stavebníkovi: Obec Hrnčiarske Zalužany

Hlavná 90

980 12 Hrnčiarske Zalužany

IČO: 00 318 795

povoľuje

podľa § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona

uskutočniť líniiovú vodnú stavbu „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Cintorínska“ (ďalej len „vodná stavba“) v obci Hrnčiarske Zalužany na Cintorínskej ulici a Hlavnej ulici na pozemkoch parciel registra CKN č. 849, č. 1/2, č. 358 (register EKN č. 1010/201), č. 365/1 (register EKN č. 199 a č. 197/1), č. 1002 a č. 1001/1 (EKN č. 1019).

Územné rozhodnutie – povolenie umiestniť predmetnú líniovú vodnú stavbu vydala obec Sušany rozhodnutím č. 73/2020/66-003 z 24. 04. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. 05. 2020.

Popis stavby: Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval Ing. Peter Nemeč, Komenského 293, 059 35 Batizovce, IČO: 32 848 561. Zodpovedným projektantom je Ing. Peter Nemeč, autorizovaný stavebný inžinier, reg. číslo: 3750\*A\*2-2.

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie novej gravitačnej kanalizačnej vetvy „C“ a 21 kusov kanalizačných odbočiek s uzáverom (zaslepením) k jednotlivým nehnuteľnostiam v obci Hrnčiarske Zalužany.

Trasa gravitačnej vetvy „C“ bude začínať v existujúcej šachte „Š“ na Hlavnej ulici v obci Hrnčiarske Zalužany, ktorou je cesta III. triedy č. 2740. Po 40 metroch bude predmetnú cestu križovať v úseku medzi revíznymi šachtami Š2 a Š3. Križovanie bude zrealizované pretláčaním. Od šachty Š3 bude gravitačná vetva „C“ v celej dĺžke sledovať niveletu spevnenej miestnej komunikácie Cintorínskej ulice.

Predmetná gravitačná vetva verejnej kanalizácie bude zhotovená z rúr PVC-KGEM KOM + SN8, 315 x 9,2 mm o celkovej dĺžke 579 m. V zlomových bodoch a v rovných úsekoch vo vzdialenosti max. 50 m budú vybudované revízne kanalizačné šachty. Navrhované sú typové šachty z prefabrikátov vrátane prefabrikovaného dna. Celkovo bude na vetve „C“ 16 revízných šacht (Š1 až Š16). Na predmetnej gravitačnej vetve kanalizácie sú navrhnuté odbočky s uzáverom (zaslepením) pre napojenie kanalizačných prípojok.

Navrhovanou vetvou „C“ bude odkanalizovaných 21 rodinných domov nachádzajúcich sa na Cintorínskej ulici so 63 obyvateľmi. Predpokladané množstvá predmetnou vetvou odvádzaných splaškových odpadových vôd je nasledovné:

priemerné denné množstvo  $Q_{\text{priem.deň}} = 6,38 \text{ m}^3/\text{deň}$ ,

maximálne denné množstvo  $Q_{\text{max.deň}} = 12,76 \text{ m}^3/\text{deň}$ ,

ročné množstvo  $Q_{\text{ročné}} = 2328,28 \text{ m}^3/\text{rok}$ .

V rámci podrobných hydrotechnických výpočtov bola v predmetnej projektovej dokumentácii posúdená hydraulická kapacita čistiarene odpadových vôd (ďalej len ČOV) v obci Hrnčiarske Zalužany ako aj súlad s platným povolením na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd, ktoré vydal tunajší úrad v časti II. svojho rozhodnutia č. OU-PT-OSZP-2014/00066-5 z 21. 03. 2014. Uvedeným rozhodnutím bolo povolené ročné množstvo vypúšťaných odpadových vôd z verejnej kanalizácie v obci Hrnčiarske Zalužany cez čistiareň odpadových vôd (ďalej len ČOV) v obci Hrnčiarske Zalužany v množstve  $Q_{\text{roč.}} = 15\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$ . V roku 2018 bolo z verejnej kanalizácie cez ČOV v obci Hrnčiarske Zalužany vypustených 9265 m<sup>3</sup> prečistených odpadových vôd a v roku 2019 14615 m<sup>3</sup> prečistených odpadových vôd. V roku 2019 boli v obci Hrnčiarske Zalužany vybudované vetvy verejnej kanalizácie „A2“ (gravitačná vetva) a „A2“ (tlaková vetva), ktorých zhotovenie povolil tunajší úrad rozhodnutím č. OU-PT-OSZP-2018/000745-8 z 28. 11. 2018 a ktoré v súčasnosti ešte nie sú skolaudované a nie sú na ne napojení žiadni obyvatelia. Napojením vetiev „A2“, „A2“ a „C“ by bolo ročné množstvo vypúšťaných odpadových vôd  $Q_{\text{roč.}} = 20047,57 \text{ m}^3/\text{rok}$  (výpočet počíta s množstvom vypúšťaných vôd z už existujúcej siete verejnej kanalizácie podľa roku 2019). Z uvedeného dôvodu sa v projektovej dokumentácii navrhuje uviesť do prevádzky druhú biologickú linku ČOV v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktorej zhotovenie povolil Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci rozhodnutím č. ŽP-2010/01102 z 08. 06. 2010 v znení rozhodnutia č. ŽP-2011/01824 z 05. 12. 2011.

Podmienky povolenia a povinnosti stavebníka:

Pre uskutočnenie predmetnej vodnej stavby sa určujú podľa § 26 ods. 2 vodného zákona a § 66 ods. 3 a 4 stavebného zákona tieto záväzné podmienky:

1. Predmetnú vodnú stavbu realizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho špeciálneho stavebného úradu.
2. So stavebnými prácami na predmetnej vodnej stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú vyznačí tunajší úrad.

3. Predmetná vodná stavba bude ukončená najneskôr do 30. 11. 2023.
4. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby. Stavba bude realizovaná dodávateľsky, podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona stavba bude uskutočňovaná osobou oprávnenou na uskutočňovanie vodných stavieb. Stavebník oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby v lehote do 15 dní po skončení výberového konania.
5. Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2011 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 442/2002 Z. z.“) verejné kanalizácie musia byť vodotesné, chránené proti zamŕzaniu a pred poškodzovaním vonkajšími vplyvmi. Stavebník je povinný vykonať skúšku vodotesnosti zrealizovanej kanalizácie a všetkých šácht oprávnenou osobou a protokol o vykonanej skúške predložiť ku kolaudačnému konaniu.
6. Stavebník je povinný k žiadosti o uvedenie stavby do užívania predložiť aj vyjadrenie správcu vodohospodársky významných vodných tokov, podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej len „SVP, š.p.“).
7. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona musí stavebník pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. O vytýčení vyhotoví ten, kto ho uskutočnil, vytyčovací protokol, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
8. Pri stavebných prácach musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené v § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné technické normy.
9. Podľa § 46d stavebného zákona musí byť na vodnej stavbe vedený stavebný denník.
10. Podľa § 43f a § 47 stavebného zákona stavebník musí použiť na stavbu len stavebné výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby sa po dobu predpokladanej existencie stavby pri bežnej údržbe zaručila požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
11. O použitých výrobkoch je potrebné pri kolaudácii vodnej stavby predložiť tunajšiemu úradu doklady o overení ich požadovaných vlastností od ich výrobcu.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na predmetnú vodnú stavbu za účelom vykonávania štátneho stavebného dohľadu a vodoochranného dozoru.
13. Stavenisko zriadiť podľa § 43i stavebného zákona a dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
14. Podľa § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona je stavebník povinný na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko vodnú stavbu označiť údajmi o povolenej stavbe, stavebníkovi, dodávateľoch, kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia a meno zodpovedného stavbyvedúceho.
15. Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca predmetnú vodnú stavbu, ako aj vlastníci stavby sú povinní podľa § 100 písm. b) stavebného zákona bezodkladne ohlásiť tunajšiemu úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.
16. Nahradiť škody spôsobené pri stavebných prácach na vodnej stavbe podľa príslušných právnych predpisov.
17. Stavebník je povinný prerokovať s tunajším úradom zmeny oproti schválenému a overenému projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu stavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy.
18. Stavebník je povinný zabezpečiť spracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia skutočného priestorového usporiadania vodnej stavby. Predmetné porealizačné zameranie je stavebník povinný predložiť ku kolaudačnému konaniu.
19. V prípade, že počas výstavby dôjde k akýmkoľvek zmenám oproti tunajším úradom schválenej projektovej dokumentácie, je stavebník k žiadosti o uvedenie predmetnej vodnej stavby do užívania povinný doložiť aj projekt skutočného vyhotovenia stavby.
20. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení SVP, š.p. č. CS SVP OZ BB 36/2020/93-39230 z 24. 09. 2020 k predloženej projektovej dokumentácii a k súvisiacemu vodoprávnemu konaniu:
  - 20.1 V rámci kolaudačného konania stavby „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Cintorínska“ bude stavebník povinný predložiť aktualizovaný prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie

v obci Hrnčiarske Zalužany zahrňujúci aj stavbu „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Cintorínska“, vypracovaný odborne spôsobilou osobou, obsahujúci všetky potrebné náležitosti v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

20.2 Po kolaudácii stavby „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Cintorínska“ bude potrebné všetky existujúce žumpy v spádovej lokalite vyradiť z činnosti spôsobom rešpektujúcim ochranu podzemných a povrchových vôd v zmysle platných predpisov.

21. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení spoločností Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, (ďalej len „Slovak Telekom“) a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. č. 6612004264 z 13. 02. 2020:

21.1 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona o elektronických komunikáciách.

21.2 Vyjadrenie Slovak Telekom stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej v predmetnom vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní ďalej uvedenú povinnosť.

21.3 Podľa § 66 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

21.4 Podľa § 66 ods. 10 zákona o elektronických komunikáciách je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých sietí elektronických komunikácií (ďalej len „SEK“). Bez uzavretia dohody nie je možné uskutočniť prekládku SEK.

21.5 V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

21.6 V prípade, že v žiadosti o vyjadrenie definovanom území sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

21.7 V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami, alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

21.8 Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Objednávku je potrebné zadať cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.

21.9 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na uvedené podmienky vyjadrenia dodržať pri svojej činnosti aj všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú prílohou vyjadrenia spoločnosti Slovak Telekom, č. 6612004264 z 13. 02. 2020.

21.10 Stavebník môže vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom.

21.11 Slovak Telekom negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o ich vytýčenie.

22. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len „SPP-D“) č. TD/NS/0379/2020/ve z 27. 08. 2020:

22.1 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení (ďalej len „PZ“) na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)).

22.2 Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme PZ zástupcovi SPP-D (p. Lubomír Slivka, e-mail: [lubomir.slivka@spp-distribucia.sk](mailto:lubomir.slivka@spp-distribucia.sk)) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.

- 22.3 Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť PZ počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania PZ, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) PZ.
- 22.4 Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme PZ.
- 22.5 Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to v prípade výkopových aj bezvýkopových technológií.
- 22.6 Pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác.
- 22.7 Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu PZ, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, e-mail: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- 22.8 Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- 22.9 Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- 22.10 Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu SSP-D požaduje všetky zariadenia a poklopy PZ osadiť do novej úrovne terénu.
- 22.11 Každé poškodenia zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.
- 22.12 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“), stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia PZ a tiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02.
- 22.13 Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu PZ a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- 22.14 Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi PZ dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- 22.15 Stavebník nesmie v ochrannom pásme PZ podľa § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
23. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina (ďalej len „SSD, a.s.“) č. 4600057122 z 26. 02. 2020:
- 23.1 V predmetnej lokalite obce Hrnčiarske Zalužany, na Ulici cintorínskej, parc. registra CKN č. 849 v k. ú. Hrnčiarske Zalužany sa nachádzajú nadzemné vzdušné NN vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Od predmetných energetických zariadení je stavebník povinný dodržať ochranné pásmo podľa zákona o energetike a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 m, VN zemné káblové vedenia a NN zemné káblové vedenia na každú stranu 1 m), pri NN vzdušných vedeniach je potrebné dodržať manipulačný, technický priestor 1 m od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác nesmie dôjsť k porušeniu celistvosti uzemňovacej sústavy.
- 23.2 Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD, a.s. stavebníkovi na základe objednávky vytýči určený pracovník SSD, a.s. Objednávku je potrebné zaslať cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke: [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv>
- 23.3 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektrotechnických zariadení SSD, a.s., ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- 23.4 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektrotechnického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 159 000.

23.5 Pred zahrnutím dotknutých káblových vedení v majetku SSD, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSD, a.s. z príslušného strediska EZ na kontrolu zariadenia, čo bude potvrdené v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ alebo zápisom do stavebného denníka.

23.6 V súbehu a križovaní zemných káblových vedení musí byť dodržaný manipulačný priestor min. 1 m na každú stranu. V prípade nedodržania, SSD, a.s. pri opravách a rekonštrukciách svojich zariadení nezodpovedá za poškodenie vodnej stavby.

24. Stavebník je povinný dodržať podmienku uvedenú v stanovisku Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ B. Bystrica“) č. KPUBB-2020/4845-2/18724/BRE zo 06. 03. 2020 pre územné a stavebné konanie predmetnej líniovej vodnej stavby:

Každú zmenu zámeru, posudzovaného v záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ B. Bystrica.

25. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „StVPS, a.s.“) č. 7/04/2020 z 02. 03. 2020 k projektovej dokumentácii vodnej stavby:

25.1 Všetky pozemné a podzemné objekty umiestniť mimo ochranného pásma vodárenských zariadení v prevádzke StVPS, a.s. vymedzeného zákonom č. 442/2002 Z. z., tzn. 1,5 m od okrajov potrubia obojstranne. Križovanie a osová vzdialenosť predmetných zariadení musí byť riešená podľa STN 73 6005. Pri križovaní vodnej stavby s vodovodom a prípojkami musí byť kanalizačné potrubie umiestnené pod vodovodné potrubia.

25.2 Vodárenské zariadenia v prevádzke StVPS, a.s. musia byť pred začatím výstavby vytýčené pracovníkmi StVPS, a.s. Výkopové práce musia byť realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu verejného vodovodu.

26. Stavebník je povinný dodržať podmienku uvedenú v súhlase Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenia investičnej prípravy, výstavby a prevádzky, ako vlastníka zastavaného pozemku na pozemku parcely registra CKN č. 1/2 v k. ú. Hrnčiarske Zalužany č. 07061/2020/ODDIPVP-3, 10372/2020 zo 17. 03. 2020 s umiestnením časti vodnej stavby na pozemku vo vlastníctve BBSK:

Vykonať majetkovoprávne vysporiadanie stavby po jej ukončení uzatvorením zmluvy o zriadení odplatného vecného bremena na základe porealizačného geometrického plánu a znaleckého posudku, ktoré predloží investor stavby.

27. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „BBRSC, a.s.“) č. BBRSC/00771/2020-RS, BBRSC/00938/2020 z 18. 02. 2020 k dokumentácii pre územné rozhodnutie a dokumentácii pre stavebné povolenie:

27.1 V mieste, kde bude dochádzať k zásahu do cestného pozemku medzi voľnou šírkou cesty a hranicou cestného pozemku rešpektovať nasledovné:

a) Výkop.

- vykopanú zeminu pri realizovaní splaškovej kanalizácie je potrebné prednostne materiálovo zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie oprávnenej organizácii, nesmie byť použitá na spätný zásyp.

b) Zásyp a úprava podložia.

- podložie v celom objeme od ochrannej vrstvy kanalizačného potrubia zasýpať štrkodrvou frakcie 0 – 32 mm po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním, posledná ochranná vrstva musí byť zhutnená min. na  $E_{def2} = 100$  MPa.

27.2 V miestach, kde bude dochádzať k zásahu do spevneného cestného telesa cesty rešpektovať nasledovné:

a) Výkop.

- vykopané cestné podložie a zeminu pri realizovaní splaškovej kanalizácie prednostne materiálovo zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie oprávnenej organizácii, nesmie byť použitá na spätný zásyp,

- hrany rozkopávky zapíliť na hrúbku asfaltových vrstiev s min. presahom 20 cm,

- zapílené hrany vozovky je potrebné pred asfaltovaním natrieť spojivom v množstve 0,5 – 0,7 kg/m<sup>2</sup>,

- horný okraj kanalizačného potrubia musí byť v hĺbke min. 1,20 m od nivelety vozovky, min. krytie kanalizačného potrubia pri križovaní odvodňovacieho systému cesty 0,70 m.

b) Zásyp a úprava podložia.

- podložie v celom objeme ochrannej vrstvy kanalizačného potrubia zasýpať štrkodrvou frakcie 0 – 32 mm po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním na dynamický modul deformácie  $E_{vd} = \text{min. } 50$  MN/m<sup>2</sup> (meraný dynamickou doskou,

- posledná ochranná vrstva musí byť zhutnená min. na  $E_{def} = 120 \text{ MPa}$ .

c) Asfaltové vrstvy.

- asfaltový betón pre podkladové vrstvy ACP 22 – I, 1 x 100 mm,

- spojovací postrek 0,5 – 0,7 kg/m<sup>2</sup>,

- asfaltový betón pre ložné vrstvy ACL I 16 –I, 1 x 50 mm,

- spojovací postrek 0,5 – 0,7 kg/m<sup>2</sup>,

- asfaltový betón pre obrusné vrstvy ACO 11 – I, 1 x 50 mm.

27.3 V miestach, kde bude kanalizačné potrubie uložené technológiou pretláčania rešpektovať nasledovné:

- križovanie cesty realizovať kolmo na os cesty výlučne technológiou pretláčania so zatahnutím kanalizačných rúr do chráničky, presahujúcej min. o 1 m cestný pozemok po oboch stranách, miesto križovania označiť označníkom po oboch stranách ciest, vo vzdialenosti min. 0,5 m od vonkajšieho okraja cestného pozemku (vonkajšia hrana cestného násypu, odvodňovacieho systému, atď.).

a) Výkop.

- ak je to možné tak bližšia hrana štartovacej a cieľovej jamy musí byť zriadená mimo hranice cestného pozemku,

- kanalizačné potrubie musí byť umiestnené v chráničke s hĺbkou krytia min. 1,2 m od nivelety vozovky, s hĺbkou krytia min. 0,70 m pod dnom cestnej priekopy, s ukončením chráničky za hranicou cestného pozemku, bez porušenia telesa cesty a jeho súčastí.

b) Zásyp úprava podlažia (po hranicu cestného pozemku).

- materiál z jám pri zrealizovaní stavebných prác je potrebné prednostne materiálovo zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie oprávnenej organizácii,

- zásyp v celom objeme od ochrannej vrstvy kanalizačného potrubia zasýpať štrkodrvou frakcie 0 – 32 mm po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním,

- posledná vrstva musí byť zhutnená min. na  $E_{def2} = 60 \text{ MPa}$ .

27.4 V prípade, že pri správe a údržbe cesty dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude si správca vedenia resp. vlastníka vedenia uplatňovať náhradu škody.

27.5 V miestach vedenia trasy kanalizačného potrubia v spevnenej časti telesa cesty III/2740 v otvorenom výkope, bude potrebné realizovať nový živičný kryt na celú šírku vozovky v celej dĺžke trasy kanalizačného potrubia.

27.6 Po umiestnení kanalizačného potrubia súbežne s cestou III/2740 pod cestnou priekopou musí byť cestná priekopa vydláždená betónovou dlažbou v celej dĺžke.

27.7 Stavebník v zmysle odd. VIII. článku 14 „Zásad hospodárenia s majetkom BBSK“ uzavrie s vlastníkom pozemku zmluvu o zriadení vecného bremena na stavebné objekty a ich časť, keď budú umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve BBSK.

27.8 Požiadavky na kvalitu prác:

- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom odbornej firmy, mimo zimnej údržby ciest (tzn. mimo obdobia od 15. 11. do 30. 03. bežného kalendárneho roka),

- overenie požadovaných vlastností stavebných materiálov, asfaltovej zmesi (platných STN), ktorých výsledky sú podkladom na preberanie prác, je potrebné predložiť pracovníkovi BBRSC, a.s. najneskôr v deň zápisničného odovzdávania stavebných prác.

27.9 Všeobecné požiadavky:

- z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť dopravné značenie schválené ORPZ SR, ODI v Lučenci určené Okresným úradom Lučenec, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Dočasné dopravné značenie zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady,

- pred zahájením stavebných prác je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty,

- vykopaná zemina nesmie byť uskladnená na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia a i.) a použitá na spätný zásyp. V prípade znečistenia komunikácie žiadateľ bez prierahov vykoná očistenie pozemnej komunikácie na vlastné náklady,

- v priebehu stavebných prác, ako aj po ich ukončení musia byť zabezpečené odtokové pomery z pozemnej komunikácie. Stavebný materiál nemôže byť skladovaný na pozemnej komunikácii,

- trvale zakryté vrstvy pred ich zakrytím musia byť zápisnične prevzaté pracovníkom BBRSC, a.s. Zrealizované práce (konečnej úpravy ale aj dočasnej úpravy) a dotknutý úsek cesty je potrebné zápisnične odovzdať do 3 pracovných dní od ukončenia prác zástupcovi BBRSC, a.s. V prípade, že nedôjde k

písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce sa považujú za neukončené. Kontaktná osoba BBRSC, a.s. pre účely realizácie stavby je Robert Nagy, tel. č. 0908 962 387,

- na zrealizovanú stavebnú úpravu cesty sa určuje záručná doba 60 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác,
- stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi cesty, ako aj tretím osobám v dôsledku realizácie stavebných prác,
- BBRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie, s ohľadom na ochranu predmetnej cesty, má právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžaduje verejný záujem.

28. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené v záväznom stanovisku Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci, okresného dopravného inšpektorátu, oddelenia výkonu služby, Dr. Vodú 1, 984 01 Lučenec č. ORPZ-LC-ODI-62-032/2020 z 30. 03. 2020 k prenosnému dopravnému značeniu a zvláštnemu užívaniu pozemnej komunikácie:

28.1 Pri vytváraní pracovných miest na pozemných komunikáciách a ich označovaní prenosným dopravným značením (ďalej len „PDZ“) postupovať v zmysle TP č. 6/2013 schváleného MDV a PR SR s účinnosťou od 15. 11. 2013.

28.2 PDZ realizovať spoločnosťou, ktorá má v uvedenej oblasti dostatočné odborné a praktické skúsenosti.

28.3 O začatí stavebných prác a umiestnení PDZ v zmysle schváleného projektu informovať príslušný dopravný inšpektorát.

28.4 Stavebné práce vykonávať mimo času dopravnej špičky, na realizáciu prác prednostne využiť dni pracovného voľna a pracovného pokoja.

29. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Lučenec, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec č. OU-LC-OCDPK-2020/008742-002 z 08. 09. 2020 k stavebnému povoleniu:

29.1 Stavebník je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) z dôvodu uloženia kanalizačného vedenia do telesa cesty v dostatočnom predstihu pred zahájením prác požiadať Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty III/2740 ako i obmedzenie premávky a určenie dočasného dopravného značenia na uvedenej ceste.

29.2 Ak počas vykonávaných prác dôjde k znečisteniu vozovky cesty III/2740, ktoré môže spôsobiť závalu v zjazdnosti je potrebné znečistenie bez prietahov odstrániť a vozovku uviesť do pôvodného stavu.

29.3 Na ceste nesmú byť odstavené stavebné mechanizmy a ani odkladaný stavebný materiál.

29.4 Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita cestného telesa, odvodňovací systém cesty, obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.

29.5 Úsek cesty, na ktorom sa v cestnom telese bude vykonávať stavebná činnosť, musí byť až do ukončenia prác označený príslušnými dopravnými značkami, ktoré musia spĺňať ustanovenia vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.

29.6 Dodržiavať ustanovenia cestného zákona a vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

29.7 Križovanie cesty III/2740 zrealizovať bezrozkopávkovou technológiou, tzn. technológiou pretláčania s uložením vedenia v chráničke.

29.8 Vedenie v súbehu s cestou III/2740 viesť v maximálnej možnej miere mimo vozovku, tzn. v chodníkoch a v zelených pásoch.

30. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Železničná 2, 987 01 Poltár č. OU-PT-OSZP-2020/000207-002 z 12. 02. 2020:

30.1 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas prác spojených s realizáciou stavby nedošlo k ohrozeniu, poškodeniu alebo ničeniu prírody a krajiny, k zbytočnému ohrozeniu, úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu rastlín a živočíchov, ako aj k zbytočnému poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov ani k poškodzovaniu a ničeniu drevín.

30.2 Vzhľadom na potrebu ochrany životných podmienok chránených druhov živočíchov, je potrebné predchádzať zásahom, ktorými by mohlo dochádzať k ich ohrozeniu alebo až k usmrcovaniu, preto orgán štátnej správy ochrany a prírody a krajiny doporučuje, aby stavebník naplánoval stavebné práce tak, aby prípadný výrub drevín a súvislých krovitých porastov, ktorý nepodlieha súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane



prírody a krajiny“), bol vykonávaný najmä mimo obdobia od 15. apríla do 15. augusta (obdobie hniezdenia vtákov a obdobie rodenia mláďat).

30.3 Stavebník je povinný v prípade zistenia prítomnosti chránených druhov živočíchov (za chránené živočíchy sa podľa § 33 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie) počas realizácie prác spojených s plánovanou činnosťou, pozastaviť tieto práce, o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť tunajší úrad /0905 272 547/ aj odbornú organizáciu Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, Správu chránenej krajinej oblasti Cerová vrchovina, Rimavská Sobota /0903 298 145/ a urobiť také opatrenia, aby nedošlo k ich ohrozeniu alebo usmrteniu alebo poškodeniu ich úkrytov.

31. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva, Železničná 2, 987 01 Poltár č. OU-PT-OSZP-2020/000218-002 z 10. 03. 2020 k projektovej dokumentácii stavby:

31.1 Pôvodca odpadu (ďalej len „pôvodca“) môže nakladať so stavebným odpadom vzniknutým počas realizácie stavby len spôsobom uvedeným v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 14 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady je povinný zhromažďovať v mieste vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu.

31.2 Pôvodca je v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť spracovanie odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a aj výkopovú zeminu prednostne materiálovo zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie oprávnenej organizácii. Zoznam zariadení na zber a zhodnocovanie odpadov prevádzkovaných v Banskobystrickom kraji je uvedený v Programe odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020, ktorý vypracoval Okresný úrad Banská Bystrica v mesiaci september 2017.

31.3 Pôvodca môže podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie sám.

31.4 Pôvodca je povinný požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5. zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní stavebník priloží:

a) Vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR

č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) pre každý jeden druh odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby.

b) Kópie dokladov (kópie faktúr, vážnych lístkov, resp. kópie iných dokladov od oprávnených subjektov na nakladanie so vzniknutými odpadmi) o zabezpečení spôsobu nakladania s odpadom vzniknutým počas realizácie predmetnej stavby v súlade so zákonom o odpadoch.

32. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy, Železničná 2, 987 01 Poltár č. OU-PT-OSZP-2020/000263-002 z 11. 03. 2020 k projektovej dokumentácii stavby:

32.1 Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby používané stavebné a dopravné stroje, mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia podľa § 39 vodného zákona a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd, alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.

32.2 V prípade, že pri zakladaní stavby dôjde k čerpaniu podzemných vôd a ich vypúšťaniu do povrchových vôd alebo podzemných vôd je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona. K žiadosti o vydanie povolenia je potrebné priložiť aj vyjadrenie podniku SVP, š.p.

33.3 Predmetnú gravitačnú vetvu „C“ bude možné uviesť do prevádzky až po uvedení vodnej stavby „Intenzifikácia ČOV Hrnčiarske Zalužany“, tzn. až po uvedení druhej biologickej linky ČOV v obci Hrnčiarske Zalužany do prevádzky.

34. Podľa § 79 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podáva stavebník písomne pred dokončením stavby.

35. Podľa § 76 a § 77 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného tunajším úradom, ktorý stavebné povolenie vydal.

36. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

### Odôvodnenie

Odôvodnenie:

Stavebník obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, IČO: 00 318 795 doručil 10. 09. 2020 tunajšiemu úradu žiadosť číslo 130/2020-007, z 10. 09. 2020 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona.

Prílohou žiadosti boli nasledovné písomnosti:

1. Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. č. 6612004264 z 13. 02. 2020.
2. Vyjadrenie spoločnosti SPP-D k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie vodnej stavby č TD/NS/0379/2020/Ve z 27. 08. 2020.
3. Vyjadrenie spoločnosti SSD, a.s. č. 4600057122 z 26. 02. 2020 k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s.
4. Záväzné stanovisko KPÚ B. Bystrica pre územné a stavebné konanie vodnej stavby č. KPUBB-2020/4845-2/18724/BRE zo 06. 03. 2020.
5. Stanovisko StVPS, a.s. č. 7/04/2020 z 02. 03. 2020 projektovej dokumentácii vodnej stavby.
6. Vyjadrenie spoločnosti MICHLOVSKY, spol. s r.o. o existencii podzemných telekomunikačných zariadení Orange Slovensko a.s. v záujmovom území č. BB-0639/2020 z 10. 03. 2020.
7. Vyjadrenie Okresného úradu Lučenec, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-LC-OCDPK-2020/008742 z 08. 09. 2020 k stavebnému povoleniu.
8. Záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci, okresného dopravného inšpektorátu, oddelenia výkonu služby, Dr. Vodu 1, 984 01 Lučenec č. ORPZ-LC-ODI-62-032/2020 z 30. 03. 2020 k prenosnému dopravnému značeniu a zvláštnemu užívaniu pozemnej komunikácie.
9. Súhlas Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenia investičnej prípravy, výstavby a prevádzky, ako vlastníka zastavaného pozemku na pozemku parcely registra CKN č. 1/2 v k. ú. Hrnčiarske Zalužany č. 07061/2020/ODDIPVP-3, 10372/2020 zo 17. 03. 2020 s umiestnením časti vodnej stavby na pozemku vo vlastníctve BBSK.
10. Územné rozhodnutie č. 73/2020/66-003 z 24. 04. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.05. 2020 a ktorým obec Sušany povolila umiestniť vodnú stavbu.
11. Záväzné stanovisko obce Sušany, ako miestne príslušného stavebného úradu č. 203/2020/176-002 z 18. 08. 2020, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí.
12. Vyjadrenie SVP, š.p. č. CS SVP BB 36/2020/41 – 39230 z 09. 04. 2020 k projektovej dokumentácii vodnej stavby pre územné rozhodnutie.
13. Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci č. RUVZLC-210/909/2020 z 28. 02. 2020 k vodnej stavbe pre účely územného konania.
14. Vyjadrenie obce Hrnčiarske Zalužany ako vlastníka ČOV a verejnej kanalizácie v obci Hrnčiarske Zalužany č. 033/2020-034 k projektovej dokumentácii vodnej stavby k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu.
15. Stanovisko spoločnosti Karman s.r.o., ako prevádzkovateľa verejnej kanalizácie v obci Hrnčiarske Zalužany k projektovej dokumentácii vodnej stavby pre územné rozhodnutie.
16. Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Lučenci č. ORHZ-LC2-2020/000077-002 z 12. 02. 2020 k projektovej dokumentácii vodnej stavby pre územné rozhodnutie.
17. Vyjadrenie BBRSC, a.s. č. BBRSC/00771/2020-RS, BBRSC/00938/2020 z 18. 02. 2020 k dokumentácii vodnej stavby pre územné rozhodnutie a dokumentácii pre stavebné povolenie.
18. Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy č. OU-PT-OSZP-2020/000263-002 z 11. 03. 2020 k projektovej dokumentácii vodnej stavby:

19. Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-PT-OSZP-2020/000218-002 z 10. 03. 2020 k projektovej dokumentácii vodnej stavby:

20. Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PT-OSZP-000208-002 z 19. 02. 2020 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k navrhovanej činnosti.

21. Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-PT-OSZP-2020/000207-002 z 12. 02. 2020 k vydaniu územného rozhodnutia na vodnú stavbu.

22. Dve sady projektovej dokumentácie predmetnej líniovej vodnej stavby pre stavebné povolenie, ktorú v júli 2018 vypracoval Ing. Peter Nemeč, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 3750\*A\*2-2.

Tunajší úrad verejnou vyhláškou č. OU-PT-OSZP-2020/000696-003 z 21. 09. 2020 upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania a nariadil k predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním so stretnutím účastníkov konania a dotknutých orgánov 09. 11. 2020 o 09.30 hod. na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany.

Predmetný list obec Hrnčiarske Zalužany a SVP, š.p. prevzali 22. 09. 2020. Projektant predmetný list prevzal 08. 10. 2020. Dotknuté orgány predmetný list prevzali, ako posledný prevádzkovateľ verejnej kanalizácie v obci Hrnčiarske Zalužany, spoločnosť Karman s.r.o. 08. 10. 2020.

Verejná vyhláška bola zverejnená:

1. Na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli od 23. 09. 2020 po dobu 15 dní,
2. Na úradnej tabuli obce Hrnčiarske Zalužany a na jej webovom sídle v čase od 22. 09. 2020 do 09. 11. 2020,
3. Na úradnej tabuli tunajšieho úradu v čase od 23. 09. 2020 do 09. 10. 2020 a na webovom sídle tunajšieho správneho orgánu od 23. 09. 2020, pričom v čase konania ústneho pojednávania bola ešte zverejnená.

05. 10. 2020 bolo tunajšiemu úradu doručené vyjadrenie podniku SVP, š. p. č. CS SVP OZ BB 36/2020/93 - 39230 z 24. 09. 2020 k projektu vodnej stavby a stanovisko k súvisiacemu vodoprávnemu konaniu.

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo 09. 11. 2020 o 10.00 hod. so stretnutím účastníkov konania a dotknutých orgánov na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil len stavebník v zastúpení starostom obce Ing. Branislavom Nociarom.

Stavebník na ústnom pojednávaní tunajšiemu správnenému orgánu predložil:

1. Stanovisko OR HaZZ v Lučenci č. ORHZ-LC2-2020/000339-002 zo 14. 10. 2020 pre účely stavebného konania.
2. Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky tunajšieho úradu č. OU-PT-OSZP-2020/000696-003 z 21. 09. 2020 v obci Hrnčiarske Zalužany a na jej webovom sídle.

Z ústneho pojednávania bola napísaná zápisnica podľa § 22 správneho poriadku.

Do zápisnice sa písomne nikto nevyjadril.

Miestnou ohliadkou neboli zistené prekážky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na vodnú stavbu.

Spoločnosť Slovak Telekom vo svojom vyjadrení č. 6612004264 z 13. 02. 2020 okrem stanovených podmienok tiež upozornila stavebníka, že nedodržanie podmienok ochrany telekomunikačných zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona o elektronických komunikáciách.

Spoločnosť SPP-D vo svojom vyjadrení č. TD/NS/0379/2020/Ve z 27. 08. 2020 okrem stanovených podmienok tiež upozornila stavebníka na nasledovné:

1. V prípade neoznámenia začatia prác SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme PZ uložiť pokutu vo výške 300,00 až 150000,00 €.

2. Pri všetkých prípadoch poškodenia PZ SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme PZ uložiť podľa ustanovení zákona o energetike sankciu vo výške od 300,00 eur do 150 000,00 eur. Poškodením PZ môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť MICHLOVSKY, spol. s r.o. vo svojom vyjadrení č. BB-0639/2020 z 10. 03. 2020 uviedla, že v záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange.

Spoločnosť Karman s.r.o. ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie v obci Hrnčiarske Zalužany vo svojom stanovisku uviedla, že k zámeru rozšíriť stokovú sieť v obci Hrnčiarske Zalužany nemá žiadne pripomienky, ale zároveň odporučila vybrať stokový systém s trojitými gumovými spojmi, prípadne so špeciálnymi spojmi, napr. tvar „Y“, ktorý po zasunutí rúry do hrdla tesní na väčšej šírke.

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie vo svojom vyjadrení č. OU-PT-OSZP-2020/000208-002 z 19. 02. 2020 uviedol, že predmetná činnosť kapacitne nedosahuje parametre pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

Pripomienky a oprávnené požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Podmienky podniku SVP, š.p., uvedené v jeho vyjadrení č. CS SVP OZ BB 36/2020/93-39230, ktoré boli totožné s podmienkami uvedenými vo vyjadrení tunajšieho úradu č. OU-PT-OSZP-2020/000000263-002 z 11. 03. 2020 boli uvedené len v podmienke č. 32 tohto rozhodnutia.

Podnik SVP, š.p. vo svojom vyjadrení okrem stanovených podmienok vopred upozornil, že aktualizovaný prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie v obci Hrnčiarske Zalužany zahŕňajúci aj navrhovanú stavbu „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Cintorínska“ bude potrebné predložiť aj v rámci kolaudačného konania stavby „Intenzifikácia ČOV Hrnčiarske Zalužany“.

Podmienky BBRSC, a.s. uvedené vo vyjadrení č. BBRSC/00771/2020-RS, BBRSC/00938/2020 z 18. 02. 2020 boli zosúladené s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú obce od platenia správnych poplatkov oslobodené.

Tunajší úrad na základe žiadosti stavebníka, preštudovania predložených dokladov a výsledkov vodoprávneho konania zistil, že uskutočnením vodnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby je vypracovaná v súlade s požiadavkami stanovenými v § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a spĺňa všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb stanovené § 47 stavebného zákona.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam tunajší rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmaná súdom.

Príloha (doručí sa len stavebníkovi po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia)  
Projektová dokumentácia líniovej vodnej stavby vodnej stavby „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Cintorínska“ overené tunajším úradom.

Toto rozhodnutie má podľa § 73 ods. 5 vodného zákona podobu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle správneho orgánu, Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie a zverejnené v obci Hrnčiarske Zalužany spôsobom miestne obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Obec Hrnčiarske Zalužany je povinná jeden exemplár tohto rozhodnutia bezodkladne zverejniť spôsobom miestne obvyklým. Obec Hrnčiarske Zalužany po zvesení tohto rozhodnutia zo svojej úradnej tabule, zašle tunajšiemu úradu potvrdenie o jeho zverejnení.

Ing. Andrea Maráková  
vedúca oboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10227

### Doručuje sa

Obec Hrnčiarske Zalužany (OVM), Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta  
69, 974 98 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Ing. Peter Nemeč, Komenského 293, 059 35 Batizovce, Slovenská republika  
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika

### Na vedomie

Obec Sušany, Sučany, 980 12 Sušany  
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
1  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského 3, 984 01 Lučeneč  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci, Okresný dopravný inšpektorát, Námestie Tuhárske 12,  
984 01 Lučenec 1  
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystica  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec, Petofiho 112/1, 984 38 Lučenec 1  
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov  
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto  
Karman s.r.o., Mýtna 0, 985 53 Mýtna  
Okresný úrad Poltár, OSŽP, orgán ŠSOPaK, Železničná 2, 987 01 Poltár  
Okresný úrad Poltár, OSŽP, orgán ŠSOH, Železničná 2, 987 01 Poltár

**Výsledok overenia ZEP**

**Správa:** bcef1e26-a920-4550-9d62-ab65259754dd  
**Typ výsledku overenia:** 1  
**Popis výsledku overenia:** Úplné

**Objekt**

**Id:** 48838bdd-4cb3-42b2-bece-a61fc6098769

**Autorizácia**

**Identifikátor autorizácie:** 202011250000205039

**Typ podpisu:**

urn:oid:1.3.158.36061701.1.2.2;SkQESigRules,SkQESig-MQCRules,QESigRules,AdESig-QCRules

**Kód stavu overenia autorizácie:** 1

**Popis stavu overenia autorizácie:** Platná

**Kód výsledku overenia:**

0

**Popis výsledku overenia:** VALID

**Dátum a čas podpisu (UTC):** 25.11.2020 13:15

**Dátum a čas časovej pečiatky podpisu (UTC):** 25.11.2020 13:15

**Dátum a čas overenia (UTC):** 25.11.2020 15:52

**Podpisový certifikát****Vydavateľ:**

C=SK,L=Bratislava,SERIALNUMBER=NTRSK-35975946,O=Disig a.s.,OU=ACA-307-2007-2,CN=CA Disig QCA3

**Sériové číslo:** 81520752598721664934136

**Subjekt:**

CN=MANDATAR Ing. Andrea Marakova OPRAVNENIE 1109,GIVENNAME=Andrea,SURNAME=Marakova,SERIALNUMBER=IDCSK-2717333,O=MANDANT Okresny urad Poltar,OU=Veduci odboru okresneho uradu,L=Poltar,C=SK

**Mandát:**

```
<MandateCertificateInfo xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Client>
    <CertRule>
      <Type>Subject</Type>
      <Key>O</Key>
      <Value>MANDANT Okresny urad Poltar</Value>
    </CertRule>
  </Client>
  <Mandatory>
    <CertRule>
      <Type>Subject</Type>
      <Key>CN</Key>
      <Value>MANDATAR Ing. Andrea Marakova OPRAVNENIE 1109</Value>
    </CertRule>
    <CertRule>
      <Type>Subject</Type>
      <Key>GIVENNAME</Key>
      <Value>Andrea</Value>
    </CertRule>
    <CertRule>
      <Type>Subject</Type>
      <Key>SURNAME</Key>
      <Value>Marakova</Value>
    </CertRule>
    <CertRule>
      <Type>Subject</Type>
      <Key>SERIALNUMBER</Key>
      <Value>IDCSK-2717333</Value>
    </CertRule>
    <CertRule>
      <Type>Subject</Type>
      <Key>OU</Key>
      <Value>Veduci odboru okresneho uradu</Value>
    </CertRule>
    <CertRule>
      <Type>Subject</Type>
      <Key>L</Key>
      <Value>Poltar</Value>
    </CertRule>
    <CertRule>
      <Type>Subject</Type>
      <Key>C</Key>
      <Value>SK</Value>
    </CertRule>
  </Mandatory>
  <Mandate>
    <CertRule>
      <Type>CertificatePolicy</Type>
      <Key>1.3.158.36061701.1.1.1109</Key>
      <Value>SK: Opravnenie 1109, Veduci odboru okresneho uradu, podla § 9 zakona c. 272/2016 Z. z.</Value>
    </CertRule>
    <CertRule>
      <Type>CertificatePolicy</Type>
      <Key>1.3.158.36061701.1.1.1109</Key>
      <Value>SK: § 2 zakona c. 180/2013 Z. z. o organizacii miestnej statnej spravy, Zakon c. 55/2017 Z. z. o statnej sluzbe</Value>
    </CertRule>
  </Mandate>
</MandateCertificateInfo>
```