



Obec Hrnčiarske Zalužany
Obecný úrad, Hlavná 90
980 12 Hrnčiarske Zalužany

Vybavuje : Mgr Želmíra Kuzmániová
e-mail: zelmira.kuzmaniova@poltar.sk
Tel: 047/430 84 14

Č. OUHZ/27/2022/78-002

Hrnčiarske Zalužany, 14.04.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania o umiestnení stavby s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Dňa 21.03.2022 podal navrhovateľ **Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151**, v zastúpení Matúšom Tučekom, Mieru 33, 974 06 Banská Bystrica na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie **rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „13163 – Hrnčiarske Zalužany – IBV Rakatník – Zahustenie TS“**, na pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany C-KN parc. č. 1001/4, C-KN parc. č. 999/2, C-KN parc. č. 996/2, C-KN parc. č. 998/1, C-KN parc. č. 997/5 (E-KN parc. č. 652/1), C-KN parc. č. 998/2 (E-KN parc. č. 652/1), C-KN parc. č. 996/1 (E-KN parc. č. 645).

Účastníci konania: Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina - navrhovateľ,
Obec Hrnčiarske Zalužany, so sídlom Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany – vlastník pozemkov, na ktorých bude umiestnená stavba,
+ vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie účastníka územného konania vyplýva z ustanovenia § 34 ods. 1 a 2 stavebného zákona.

Nakoľko je predmetom konania umiestnenie líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, je územné konanie v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou.

Popis stavby: Účelom stavby je vybudovanie novej kioskovej trafostanice a vybudovanie nových odberných miest. Objekty:

PS 01 Nová kiosková trafostanica – montáž: bude umiestnená na pozemku C-KN parc. č. 996/2 k. ú. Hrnčiarske Zalužany. Nová transformačná stanica bude typu MKP 800 a bude osadená s jedným transformátorom T – TOHn 318/22, 22/0,40kV, 160kVA. Kompaktná kiosková trafostanica s vonkajším ovládaním je riešená ako polozapustená, s vonkajším pôdorysom 2160x1900 mm, celkovou výškou 2585 mm, svetlou výškou 2330 mm (v trafopriestore). Zložená je z dvoch monolitických častí: základovej vane s bočnými stenami a plochej strechy.

SO 01 VN prípojka – vzdušná časť – montáž: na pozemkoch C-KN parc. č. 996/2, C-KN parc. č. 998/1, C-KN parc. č. 997/5 (E-KN parc. č. 652/1), C-KN parc. č. 998/2 (E-KN parc. č. 652/1), C-KN parc. č. 996/1 (E-KN parc. č. 645). Z existujúceho PB č. 1 bude vedené nové holé vzdušné vedenie AIFe 51-AL1/30-ST1A cez nové PB č. 2 a 3 na nový PB č. 4. Na novom PB č. 4 končí vzdušná časť VN prípojky, pričom ďalej pokračuje VN prípojka ako zemná VN prípojka. Dĺžka trasy 254 m.

SO 02 VN prípojka – zemná časť – montáž: na pozemku C-KN parc. č. 996/2 k.ú. Hrnčiarske Zalužany zo zvislého úsekového odpojovača na PB č. 4 bude vedený do VN rozvádzača navrhovanej kioskovej trafostanice nový VN zemný kábel 3xNA2XS(F)2Y 1x70RM/16 o dĺžke cca 6 m.

SO 03 NN rozvody – montáž: cez pozemky C-KN parc. č. 1001/, 999/2, 996/2 k. ú. Hrnčiarske Zalužany z vývodu č. 1 rozvádzača navrhovanej kioskovej trafostanice sa vyvedie nový zemný NN kábel (N)AYY 3x240+120 SM/SM a bude vedený do novej 1-PRIS. Z novej 1-PRIS bude vedený nový zemný kábel (N)AYY 3x240+120 SM/SM do novej 2-PRIS. Z novej 2-PRIS bude vedený nový zemný kábel (N)AYY 3x240+120 SM/SM do novej 3-PRIS. Z novej 3-PRIS bude vedený nový zemný NN kábel (N)AYY 3x240+120 SM/SM do novej 4-PRIS. Z novej 4-PRIS bude vedený nový zemný NN kábel (N)AYY 3x240+120 SM/SM do novej 4-PRIS. Z novej 4-PRIS bude vedený nový zemný kábel (N)AYY 3x240+120 SM/SM do novej 5-PRIS. Z vývodu č. 2 rozvádzača navrhovanej kioskovej trafostanice sa vyvedie nový zemný NN kábel (N)AYY 3x240+120 SM/SM a bude vedený do novej 6-PRIS., z ktorej bude vedený zemný NN kábel do novej 7-PRIS. Z novej 7-PRIS bude vedený nový zemný NN kábel (N)AYY 3x240+120 SM/SM do novej 8-PRIS.. Dĺžka trasy od TS po 5 PRIS=324 m, dĺžka trasy od TS po 8-PRIS=408m.

SO 04 Optochránička – montáž: optická chránička bude vedená v rase VN/NN kábla, dĺžka trasy 642 m.

Týmto sa oznamuje aj vymedzenie ochranného pásma podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia vymedzeného zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.

Obec Hrnčiarske Zalužany, zastúpené starostom Ing. Branislavom Nociarom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1, §142h stavebného zákona oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom a účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť len po telefonickom dohovore na tel. č. 047/4308414. Miesto a spôsob nahliadnutia bude v prípade potreby individuálne dohodnutý. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

Ing. Branislav Nociar
starosta

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v zmysle § 36 ods. 4 zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, musí byť oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Toto oznámenie je súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli správneho orgánu.

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. Obec Hrnčiarske Zalužany, so sídlom Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany
3. Ďalšie fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť uvedenou stavbou priamo dotnuté sa upovedomujú verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom :

1. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár
2. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
3. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská ul. 29, 825 63 Bratislava 211
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petofiho č. 1, 984 38 Lučenec
5. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Nám. republiky 26, 984 0 1 Lučenec
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského č. 3, 984 03 Lučenec

Vyvesené na úradnej tabuli:
dátum, pečiatka, podpis
19.4.2022

Zvesené z úradnej tabule:
dátum, pečiatka, podpis