



Obec Hrnčiarске Zaluzany
Obecný úrad, Hlavná 90
980 12 Hrnčiarске Zaluzany

Vybavuje : Mgr Želmíra Kuzmániová
e-mail: zelmira.kuzmaniova@poltar.sk
Tel: 047/430 84 14

Č. OUIH/68/2022/185-002

Hrnčiarске Zaluzany, 08.08.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEC: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, v zastúpení Matúšom Tučekom, podali dňa 28.07.2022 na Obecnom úrade v Hrnčiarских Zaluzanoch žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu „**13163 – Hrnčiarске Zaluzany – IBV Rakatník – Zahustenie TS**“, na pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarске Zaluzany C-KN parc. č. 1001/4, C-KN parc. č. 999/2, C-KN parc. č. 996/2, C-KN parc. č. 998/1, C-KN parc. č. 997/5 (E-KN parc. č. 652/1), C-KN parc. č. 998/2 (E-KN parc. č. 652/1), C-KN parc. č. 996/1 (E-KN parc. č. 645). Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Územné rozhodnutie pre uvedenú stavbu bolo vydané dňa 16.05.2022 pod č. OUIH/27/2022/78-003.

Popis stavby: Účelom stavby je vybudovanie novej kioskovej trafostanice a vybudovanie nových odberných miest. Objekty:

PS 01 Nová kiosková trafostanica – montáž: bude umiestnená na pozemku C-KN parc. č. 996/2 k. ú. Hrnčiarске Zaluzany. Nová transformačná stanica bude typu MKP 800 a bude osadená s jedným transformátorom T – TOHn 318/22, 22/0,40kV, 160kVA. Kompaktná kiosková trafostanica s vonkajším ovládaním je riešená ako polozapustená, s vonkajším pôdorysom 2160x1900 mm, celkovou výškou 2585 mm, svetlou výškou 2330 mm (v trafopriestore). Zložená je z dvoch monolitických častí: základovej vane s bočnými stenami a plochej strechy.

SO 01 VN prípojka – vzdušná časť – montáž: na pozemkoch C-KN parc. č. 996/2, C-KN parc. č. 998/1, C-KN parc. č. 997/5 (E-KN parc. č. 652/1), C-KN parc. č. 998/2 (E-KN parc. č. 652/1), C-KN parc. č. 996/1 (E-KN parc. č. 645). Z existujúceho PB č. 1 bude vedené nové holé vzdušné vedenie AIFe 51-AL1/30-ST1A cez nové PB č. 2 a 3 na nový PB č. 4. Na novom PB č. 4 končí vzdušná časť VN prípojky, pričom ďalej pokračuje VN prípojka ako zemná VN prípojka. Dĺžka trasy 254 m.

SO 02 VN prípojka – zemná časť – montáž: na pozemku C-KN parc. č. 996/2 k.ú. Hrnčiarске Zaluzany zo zvislého úsekového odpojovača na PB č. 4 bude vedený do VN rozvádzača navrhovanej kioskovej trafostanice nový VN zemný kábel 3xNA2XS(F)2Y 1x70RM/16 o dĺžke cca 6 m.

SO 03 NN rozvody – montáž: cez pozemky C-KN parc. č. 1001/, 999/2, 996/2 k. ú. Hrnčiarске Zaluzany z vývodu č. 1 rozvádzača navrhovanej kioskovej trafostanice sa vyvedie nový zemný NN kábel (N)AYY 3 x240+120 SM/SM a bude vedený do novej 1-PRIS. Z novej 1-PRIS bude vedený nový zemný kábel (N)AYY 3 x240+120 SM/SM do novej 2-PRIS. Z novej 2-PRIS bude vedený nový zemný kábel (N)AYY 3x240+120 SM/SM do novej 3-PRIS. Z novej 3-PRIS bude vedený nový zemný NN kábel (N)AYY 3x240+120 SM/SM do novej 4-PRIS. Z novej 4-PRIS bude vedený nový zemný NN kábel (N)AYY 3x240+120 SM/SM do novej 4-PRIS. Z novej 4-PRIS bude vedený nový zemný kábel (N)AYY 3x240+120 SM/SM do novej 5-PRIS. Z vývodu č. 2 rozvádzača navrhovanej kioskovej trafostanice sa vyvedie nový zemný NN kábel (N)AYY 3x240+120 SM/SM a bude vedený do novej 6-PRIS., z ktorej bude vedený zemný NN kábel do novej 7-PRIS. Z novej 7-PRIS bude vedený nový zemný NN kábel (N)AYY 3x240+120

SM/SM do novej 8-PRIS.. Dĺžka trasy od TS po 5 PRIS=324 m, dĺžka trasy od TS po 8-PRIS=408m.

SO 04 Optochránička – montáž: optická chránička bude vedená v rase VN/NN kábla, dĺžka trasy 642 m.

Obec Hrnčiarske Zalužany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, v súlade so zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona, v súlade s § 18 ods. 3 správneho poriadku **oznamuje začatie stavebného konania** dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre správne posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe miestne pomery, stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská ku žiadosti uplatniť **do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohoto oznámenia**, inak sa na ne v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne.

Dotknuté orgány štátnej a verejnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania, inak v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia a že ich stanovisko k predmetnej stavbe je kladné. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho písomnú žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.

Do podkladov konania je možné nahliadnuť v pracovných dňoch na Spoločnom obecnom úrade v Poltári, Železničná 489/1, po dohode s konajúcim referentom tunajšieho stavebného úradu, ako to alternatívne predpokladá aj samotné ust. § 23 ods. 1 správneho poriadku (kontaktovať vopred telefonicky na tel. č. 047/4308414).

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc.

Ing. Branislav Nociar
starosta

Oznámenie sa doručí účastníkom konania:

1. Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. Obec Hrnčiarske Zalužany, so sídlom Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany
3. Ing. František Jackuliak, SSD a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
4. Ďalšie fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť uvedenou stavbou priamo dotnuté sa upovedomujú verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom:

1. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár
2. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
3. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská ul. 29, 825 63 Bratislava 211
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského č. 3, 984 03 Lučenec

Vyvesené na úradnej tabuli:

8.8.2022

Zvesené z úradnej tabule: